

Obec Říčany  
Došlo: 20.12.2024  
Č.j.: 0421/1434/2024  
Obec Říčany u Brna  
náměstí Osvobození 340  
664 82 ŘÍČANY U BRNA

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: BV/686/2024-Do  
Vyřizuje: Ing. Miroslava Doležalová  
Tel.: 545532123  
Datum: 12. 11. 2024

### Kvalita pitné vody

V rámci Programu pro kontrolu kvality pitné vody ve vodovodu Říčany pro rok 2024 byly ve 2.čtvrtletí provedeny tři kontrolní odběry pitné vody na síti. Dne 15.4.2024 byl odebrán vzorek pitné vody na odběrném místě nám. Osvobození 145 ZŠ pro krácený rozbor. Pro úplný rozbor a úplný radiochemický rozbor byly odebrány vzorky pitné vody 20.5.2024 a to na odběrném místě v ulici Višňová 450.

Z provedených analýz vyplývá, že kvalita vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. a vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb., pouze je a zvýšené v ukazateli vápník oproti doporučené hodnotě uvedené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění. Dále u radiochemického rozboru objemová aktivita alfa sice převyšuje s výhradou nejistoty měření vyšetřovací úroveň 0,2 Bq/l, ale po odečtení příspěvku uranu pak vyšetřovací úroveň nepřevyšuje. Celková indikativní dávka nepřevyšuje referenční hodnotu 0,1 mSv/rok, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění.

S pozdravem  
Ing. Ivan Vavro  
ředitel divize Brno-venkov



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Bankovní spojení: 3201641/0100  
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariatbv@vodarenska.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181